

OGŁOSZENIE

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kV do wymogów Rozporządzenia MG z dnia 04.05.2007r. Dz.U. 93 poz. 623 i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” wpłynęły do Zamawiającego zapytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytania z dnia 09.08.2010r. wraz z odpowiedzią bez ujawniania źródła zapytania:

„Dzień dobry.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej” zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania.

Odpowiedzi te są w naszej opinii kluczowe dla właściwej wyceny zadania.

1. Czy ofertę można dostarczyć pocztą?

Ad. 1. Tak, ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej. Opis sposobu przygotowania oferty określony został w ust. 15 S.i.w.z.

2. Czy zakres przedmiotu zamówienia ogranicza się stricte do wyłącznie elementów układów rozliczeniowych, czy też do im "towarzyszących" np. tablice licznikowe, ewentualna przeróbka pól pomiarowych, zmiana oszynowania etc.

Ad. 2. Szczegóły rozwiązań muszą wynikać z opracowanej przez oferenta dokumentacji uzgodnionej z OSD, w niektórych przypadkach może okazać się niezbędne uzupełnienie układów pomiarowych np. o przekładniki lub ich legalizacja lub domontowanie szafki na dodatkowe elementy np. modemy itp.

3. Czy koszt wyłączeń i dopuszczeń, i ewentualnych nadzorów realizowanych przez służby OSD pokrywa Inwestor czy wykonawca?

Ad. 3. Koszt wyłączeń i dopuszczeń, i ewentualnych nadzorów realizowanych przez służby OSD pokrywa Wykonawca.

4. Czy dysponujecie Państwo jakimś przedmiarem prac lub dokumentacją techniczną przedstawiającą stan istniejący układów?-

Ad.4. Zamawiający dysponuje podstawowymi schematami jednokreskowymi rozdzielni.

5. Czy można otrzymać szczegółowe zestawienie elementów i urządzeń wchodzących w poszczególne istniejące układy rozliczeniowe (będące w zakresie przedmiotu zamówienia) z wykazem ich danych znamionowych?-

Ad. 5. Dane jakimi dysponujemy są wykazane w załączniku do S.i.w.z. , pozostałe dane jeżeli chodzi o przekładniki możliwe są do uzyskania po rozplombowaniu cel pomiarowych-możliwe po wyborze oferenta.

6. Czy można otrzymać informacje (z zakresu przedmiotowych układów rozliczeniowych) o ich:

- obecnych mocach umownych,

- mocach przyłączeniowych,

- dotychczasowych mocach max.,

- ewentualnych planowanych poborach max.

- mocach zwarciovych w przedmiotowych obiektach (tu dobór parametrów zwarciovych ewentualnie wymienianych przekładników prądowych)-

Ad. 6. Informacje o obecnych mocach umownych, mocach przyłączeniowych zawarte są w załącznikach do S.i.w.z. Moce max i ewentualne planowane pobory max. należy przyjąć moce maksymalne zgodne z mocą umowną. Dane odnośnie mocy zwarciovych w przedmiotowych obiektach Wykonawca uzyska od OSD w trakcie opracowywania dokumentacji.

6. Czy każdy z modernizowanych obiektów posiada obsługę stałą?

Ad. 6. Nie.

7. Czy Inwestor zapewnia służby realizujące prace na polecenie (np. dopuszczający) oraz przełączeń ruchowych?

Ad. 7. Tak, do prac zapewniamy dopuszczającego i nadzorującego.

8. Czy specyfika obiektów umożliwia całkowite wyłączenia modernizowanych obiektów z pod napięcia i na jak max długi czas?

Ad. 8. Wyłączenia są możliwe, czas wyłączenia będzie uzgadniany na roboczo z Wykonawcą w zależności od sytuacji w zaopatrzeniu w wodę.

9. Czy ewentualne zmiany wynikające z opracowanej i uzgodnionej w OSD dokumentacji w stosunku do wycenionego pierwotnie zakresu prac podnoszące kwoty fizycznej realizacji będą respektowane przez Inwestora i tym samym będą umożliwiały zmianę wartości zamówienia?

Ad. 9. Nie.

10. Czy w przypadku konieczności modernizacji strony pierwotnej, któregoś z układów rozliczeniowych (wymiana lub dobudowa przekładników pomiarowych) zakres ten także objęty jest przedmiotowym zamówieniem?

Ad. 10. Tak, powinien wynikać z dokumentacji uzgodnionej z OSD.

11. Czy szkolenie personelu ma charakteryzować się jakimś szczególnym kryterium, czy też mowa o szkoleniu w trybie roboczym?

Ad. 11. Szkolenie w trybie roboczym-obsługa, konserwacja.

12. Czy zakres zamówienia ma obejmować również tzw. monitoring wewnętrzny?

Jeżeli tak, to czy dane pomiarowe mają być kolekcjonowane w jednym, czy w różnych miejscach?

Czy dane te mają być przekazywane analogiczną drogą jak do OSD, czy też inną?

Ad. 11. Zakres zamówienia w chwili obecnej nie obejmuje monitoringu wewnątrzzakładowego. Jednakże, liczniki energii muszą być wyposażone w dwa interfejsy komunikacyjne – jeden, dla energetyki, drugi przyszłościowo z przeznaczeniem do monitoringu wewnątrzzakładowego.

13. Czy wizje lokalne możliwe są do realizacji w dowolnym terminie i godzinach?

Ad. 13. Wizje lokalne można wykonywać w dniach uzgodnionych od PN-PT w godzinach od 7.30-14.30- WPWiK zapewnia osobę oprowadzającą.

14. Czy są wyznaczone osoby oraz kontakty do umówienia wizji lokalnych?

Ad. 14. Kontakt z Kierownikiem Wydziału Utrzymania Ruchu Tel. 74-64 88 138, kom. 600 01 79 62.

15. Czy Zamawiający wyznaczy jedną osobę udostępniającą obiekty w celu przeprowadzenia wizji lokalnych?

Ad. 15. Tak.

16. Czy data 02 sierpnia b.r. była datą publicznego ogłoszenia przetargu?

Ad. 16. Tak.

17. Czy zamawiający dopuszcza tzw. rozliczenia częściowe zadań, np.:

- rozliczenie za poszczególne uzgodnione dokumentacje
- rozliczenie za każdy zmodernizowany układ rozliczeniowy

Jakie byłyby wówczas terminy płatności?

Ad. 17. Formy płatności/rozliczeń Zamawiający określił w załączniku dn 3 do S.i.w.z. – wzór umowy.

18. Czy zamawiający może udostępnić nam wzór umowy?

Ad. 18. Wzór umowy dołączony jest do S.i.w.z. jako załącznik nr 3.

19. Czy w przypadku przyjętych do założeń projektowych błędnych danych nie wynikających z winy wykonawcy w przypadkach zamówionej aparatury o niewłaściwych parametrach znamionowych, koszty jej wymiany obciążać będą Wykonawcę czy Inwestora?

Ad. 19. Pytanie zbyt ogólne, za błędy projektowe odpowiada projektant.

Treść zapytania z dnia 13.08.2010r. wraz z odpowiedzią bez ujawniania źródła zapytania:

„Witam

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej w związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na Modernizację Układów Pomiarowych Energii Elektrycznej w WPKiW zwracam się z następującym zapytaniem:

1. Czy w wycenie należy policzyć koszt odbiorów układów pomiarowych przez EnergiaPro, czy też zamawiający przewiduje pokrycie tego z własnych środków?

Ad. 1. Koszt odbiorów układów pomiarowych przez EnergiaPro pokrywa Wykonawca.

2. W związku z istniejącymi układami pracującymi w układzie ARONA czy należy przewidzieć wymianę, ewentualną dobudowę kompletu przekładników?

Ad. 2. Ten zakres powinien wynikać z uzgodnień przeprowadzanych przez Wykonawcę z OSD na etapie wykonywania projektu,

3. W trakcie wizji lokalnej zauważono na jednej z lokalizacji brak tabliczek znamionowych na przekładnikach prądowych. Czy należy przewidzieć je do wymiany, ewentualnej legalizacji?

Ad. 3. Informacja zawarta w piśmie OSD znak TP1/5567/10 dołączonym do S.i.w.z.

4. Czy w wycenie należy policzyć koszt ewentualnych wyłączeń napięcia i przygotowania miejsca pracy przez służby EnergiaPro, czy też zamawiający weźmie to na siebie?

Ad. 4. Koszt ewentualnych wyłączeń napięcia i przygotowania miejsca pracy przez służby EnergiaPro pokrywa Wykonawca.