

Ogłoszenie

o wynikach postępowania przetargowego p.n. „Dobór i dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków Ciernie, oczyszczalni ścieków Jugowice oraz oczyszczalni ścieków Gorce”.

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym z zastosowaniem Instrukcji udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 2/3/2005 z dnia 28.01.2005r. w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dobór i dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków Ciernie, oczyszczalni ścieków Jugowice oraz oczyszczalni ścieków Gorce” Zamawiający na realizację zadania nr 1 p.n. „Dobór i dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów w wirówce w oczyszczalni Ciernie” oraz zadania nr 2 p.n. „Dobór i dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów w stacji wirówek Jugowicach” oferty nr 3, złożonej przez firmę: Technologie Galwaniczne Sp. z o.o., Ul. Lodowa 101, 93- 232 Łódź za cenę jednostkową brutto polielektrolitu SIFLOC 5070: 14,48 zł/kg (zadanie nr 1) oraz cenę jednostkową brutto polielektrolitu SIFLOC 5070: 14,48 zł/kg (zadanie nr 2).

Uzasadnienie faktyczne: oferta Wykonawcy oceniona w oparciu o kryterium oceny ofert dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2 otrzymała największe ilości pkt.

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.):

W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty przetargowe, których oceny Zamawiający dokonał w oparciu o kryterium oceny ofert określone w S.i.w.z. (wg tabeli nr 1).

Tabela nr 1. Zbiorcze zestawienie ofert przetargowych złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Dobór i dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków Ciernie, oczyszczalni ścieków Jugowice oraz oczyszczalni ścieków Gorce” wraz ze streszczeniem oceny ofert nie podlegających odrzuceniu.

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Liczba pkt-ów uzyskanych w kryterium oceny ofert (łącznie)
1	KLIMAPOL Sp. z o.o. Ul. Dąbrowica 127 C, 21- 002 Jastków	Zadanie nr 1: 75,11 Zadanie nr 2: 24,16
2	WĘGLO-STAL P.P.H.U. WĘGLO STAL W. Biskupek Ul. Chorzowska 44b, 44- 100 Gliwice	Zadanie nr 1: 68,99 Zadanie nr 2: 13,18
3	Technologie Galwaniczne Sp. z o.o. Ul. Lodowa 101, 93- 232 Łódź	Zadanie nr 1: 100,00 Zadanie nr 2: 100,00

W części dotyczącej realizacji zadania nr 3 p.n. „Dobór i dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów na prasie taśmowej oczyszczalni Gorce” zamawiający odrzucił ofertę nr 1, nr 2 oraz nr 3.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z rozdz. III, ust. 1, pkt 1.4 lit. a), by zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym wynosiła minimum 20 %. Z dołączonych do oferty protokołów z przebiegu testów w skali technicznej na dobór polielektrolitu do odwadniania stabilizowanych tlenowo osadów ściekowych na prasie taśmowej MONOBELT NP 15CK oczyszczalni GORCE wynika, iż żaden z oferowanych polielektrolitów nie spełnił wymagań w zakresie zawartości suchej masy w osadzie odwodnionym.

Uzasadnienie prawne: rozdz. XXVI ust. 1 pkt 1 lit. b) w zw. z rozdz. III ust. 1 pkt. 1.4 lit. e) S.i.w.z.

Postępowanie w części dotyczącej zadania nr 3 zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: zamawiający odrzucił wszystkie złożone oferty w związku z ich niezgodnością z S.i.w.z.

Uzasadnienie prawne:

Rozdz. XXVII ust. 1 pkt 1 S.i.w.z.

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu przetargowym