UL. KRASICKIEGO — PROFIL WODOCIĄGU W1

LEGENDA—sieci



1. Trójnik redukcyjny PE Dz125/90 SDR17
2. Tuleja kołnierzowa PE Dz90 SDR17
3. Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN80
4. Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=800
5. Łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80
6. Hydrant podziemny sztywny DN80
7. Zwężka PE Dz125/90
8. Hydrant nadziemny sztywny DN80
9. Trójnik żel. DN350X350
10. Łącznik R—K żel. DN350
11. Zwężka FFR350x300,
12. Zwężka FFR300x100,
13. Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN100
14. Tuleja kołnierzowa PE Dz125 SDR17
15. Zwężka PE Dz63/90
16. Łącznik R—K żel. DN80
17. Kolano el.op. PE SDR17 Dz63/90°

Zamawiający	**WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.** **Al. Wyzwolenia 39, 58-300 WAŁBRZYCH**
Wykonawca	**BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJNYCH "SANITEX-EKO", sanitex-eko@wp.pl** **58-420 Lubawka, Pl. Wolności 6/5, tel. 609 855 979**
Obiekt: ETAP II , Zadanie 1 UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO—ŚCIEKOWEJ W WAŁBRZYCHU	**Stadium:** P—W **Data:** 09.2011r
Rysunek: UL. KRASICKIEGO — PROFIL PRZEBUDOWY WODOCIĄGU W—1	**Skala:** 1:100/200
Projektant: mgr inż. Andrzej Danilecki nr upr.220/DOŚ/05, w spec. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urz. ciepln., wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	**Branża:** SIECI SANITARNE
Sprawdzający: inż. Ryszard Topolewski nr upr. 2060/89/JG w spec. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urz. ciepln., wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	**Rys. nr:** S—4 ARK1
Asystent: inż. Artur Osyda inż. Łukasz Gzyl	