

Wałbrzych, 01.10.2024r.

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło od jednego z Wykonawców w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia p.n. **„Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej – dostawa kołnierzy, łączników do rur, zaworów i rur stalowych”**, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 1: „W związku z ogłoszonym przetargiem „dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej - dostawa kołnierzy, łączników do rur, zaworów i rur stalowych”, proszę o informację czy kołnierzy stalowe płaskie mają być do spawania czy do tulei?”

Odpowiedź na zapytanie nr 1: Zamawiający informuje, że kołnierze płaskie o których mowa w formularzu cenowym mają być do spawania.