

Wałbrzych, dnia 05.11.2025 r.

Zmiana dokumentacji przetargowej

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło od Wykonawcy w sprawie prowadzonego postępowania pn. „**Dostawa układu chlorowania i PH na potrzeby ujęcia wody pitnej znajdującego się w Grzędach Górnych gm. Czarny Bór**” Zamawiający udziela następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopasowanie warunków gwarancji na produkty z zapytania, proponujemy (zgodnie z OWU xxxxx*):

- Układ pomiarowo-regulacyjny: **12 miesięcy**
- Sondy: **gwarancja fabryczna/rozzuchowa**
- Naczynia przepływowe: **12 miesięcy**
- Pompa dozująca: **12 miesięcy**
- Zawory: **gwarancja fabryczna/rozzuchowa.**

*W treści zapytania Wykonawca podał nazwę firmy. Z uwagi na równe traktowanie wykonawców Zamawiający nie udostępnia tego fragmentu, gdyż może mieć to wpływ na wynik postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w dokumentacji przetargowej. Załącznik nr 3 – wzór umowy, §4, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od dnia dostawy, ustalonym zgodnie z § 2 ust. 7 Umowy. (dotyczy m.in.: układu pomiarowo-regulacyjnego, naczyń przepływowych, pompy dozującej). Sondy oraz zawory są objęte co najmniej gwarancją rozzuchową.

PODSTAWA PRAWNA: §19 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 53/2021 z dnia 31.12.2021 roku (ze zm.)

„Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentacji przetargowej. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano dokumentację, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”.

PREZES ZARZĄDU
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu
Marek Mielniczuk